


PZ STRADLER 2 x 55 watt antipanic ledelys IP54



Armaturen foretar automatisk funksjonstest av elektronikk, lyskilde og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitet test foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode.

Armaturen kan leveres ferdig adressert for Logica BUS og FM systemet



Grønn diode
Blinkene grønn
Rød diode
Blinkende rød diode
Gul diode

■ Armatur ok etter tester
■ Opplading av batteri pågår
■ Batteri defekt
■ Batteri dårlig (bør skiftes) eller elektronikk feil
■ Halogen lampe deffekt



Lyskastere 2 x 55 watt halogen justerbare - plast
 Driftspenning 189 > 254 volt
 Oppladningstid 12 timer
 Kapsling IP54 stålskap med gummipakning
 Produsert ihht. EN 60598-2-22

Lyskasteren tennes ved brudd på lokal nettdrift.
Lyskasteren kan brukes som arbeidslys ved bryter påslag innvendig i skap.

Artikkel	Art nr:	Driftstid	Norm flux	Batteri	Lyskilde	EI nummer
PZ STRADLER Autotest	N90449	1 time	2 x 1100 lm	12 volt 24 Ah	2 x 55 w	6607537
PZ STRADLER Logica og FM	N90450L	1 time	2 x 1100 lm	12 volt 48 Ah	2 x 55 w	6607573